



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 € (με Φ.Π.Α.)
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/2015

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Υδραυλικών Υλικών και Εξαρτημάτων

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
- 4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
- 7) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πλαστική σωλήνα Φ100 – Φ250:

Πλαστικοί σωλήνες διαστάσεων Φ100 – Φ250 από PVC-U κατά ΕΛΟΤ 476 για δίκτυα αποχέτευσης με τηρούμενο πρότυπο: DIN 19534.1/79, DIN 19634.2/87, χρώματος πορτοκαλί (RAL 8023).

Πλαστικό ταφ – ημιταφ - κάλυμα:

Πλαστικά εξαρτήματα (σύνδεσμοι) διαστάσεων Φ100 – Φ250 από PVC-U (με μούφα εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου) για δίκτυα αποχέτευσης με τηρούμενο πρότυπο: DIN 19534.1/79, DIN 19634.2/87, ΕΛΟΤ 476 χρώματος πορτοκαλί (RAL 8023).

Πλαστική σωλήνα Φ160:

Πλαστικοί σωλήνες διαστάσεων Φ160 χρώματος γκρι (RAL 7011) από PVC με ονομαστική πίεση από 4 έως 16 BAR και τηρούμενο πρότυπο: DIN 8061/94, DIN 8062/88 για δίκτυα αποχέτευσης.

Πλαστικό ταφ – ημιταφ – γωνίες - κάλυμα Φ160:

Πλαστικά εξαρτήματα (σύνδεσμοι) διαστάσεων Φ160 χρώματος γκρι (RAL 7011) από PVC για δίκτυα αποχέτευσης με ονομαστική πίεση από 4 έως 16 BAR και τηρούμενο πρότυπο: DIN 8063.

Σωλήνα HYDROFAS:

Σωλήνα HYDROFAS διαστάσεων (28x3) και (32x3) για τη μεταφορά πόσιμου νερού, χρώματος μπλε ή μαύρο από πολυαιθυλένιο δεύτερης γενιάς, σύμφωνα με το τηρούμενο πρότυπο: EN 12201.2/02 (CEN, PE 80, σς= 6,3 Mpa, MRS= 8.0 Mpa).

Χαλκοσωλήνα Φ15 και χάλκινα εξαρτήματα Φ15:

Χάλκινη σωλήνα Φ15 για υδραυλικές εγκαταστάσεις με απεριόριστη διάρκεια ζωής και αντοχή στην πίεση, την θερμοκρασία και τη φωτιά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN1057 (DVGW VP652, CSSTB - AVIS TECHNIQUE 14/06 – 1066 και NSF/ANSI 61).

Μπρούτζινα εξαρτήματα:

Μπρούτζινα εξαρτήματα για υδραυλικές εγκαταστάσεις (μαστός 1/2, γωνίες 1/2, ταφ 1/2 μαστός 15x1/2 και γωνίες 15x1/2) με τηρούμενο πρότυπο DIN 2856, DIN 1786 και DIN 59753.

Κόλλα πλαστικών 1/2 κιλού:

Διαφανής κόλλα βαρείας χρήσεως για πλαστικούς σωλήνες και πλαστικά εξαρτήματα σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM D2564, ASTM F493, ASTM D1599, DIN 16970.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 31 / 03 / 2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ